



























ZESTAWIENIE OKIEN

OZNACZENIE	01	02	03	04	05	OT6	78/160	78/140	Ow1	Ow2	Ow3	Ow4
SCHEMAT												
WYMIARY ZESTAWCZE	S 90 H 150	S 90 H 180	S 90 H 210	S 180 H 60	S 180 H 210	S 180 H 270	S 78 H 160	S 78 H 140	S 120 H 180	S 145 H 180	S 100 H 180	S 70 H 180
LOŚĆ SZTUK	PARTER - PODDASZE 1	- 2	15 -	2 -	42 -	2 -	- 25	- 4	2 -	2 -	1 -	1 -
RAZEM	1	2	15	2	42	2	25	4	2	2	1	1
UWAGI	OKNA I DRZWI TARASOWE ZEWNĘTRZNE											
	okna polciotowe											
	okna oddymiające firmy np. Fakro , w klatkach schodowych											
	OKNA WEWNĘTRZNE											

ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	DS	DE1 15	DE1 30	DE1 30	Drzwi antywł.
SCHEMAT														
WYMIARY ZESTAWCZE	S 90 H 200	S 90 H 200	S 90 H 200	S 100 H 200	S 100 H 210+60	S 214 H 210+60	S 260 H 220+60	S 120 H 210+60	S 180 H 210	S 121 H 210	S 90 H 200	S 90 H 200	S 120 H 200	S 90 H 200
LEWE / PRAWE	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
LOŚĆ SZTUK	PARTER 26 PODDASZE 4	1 6	5 6	1 -	1 2	2 -	2 -	1 2	2 -	1 -	- 2	- 3	1 1	- 1
RAZEM	63	7	13	1	3	2	2	3	2	1	5	6	2	1
UWAGI	drzwi do wc z otworami nawiewnymi o pow. 0,022 m ²													
	drzwi przeszklone wg. uzania użytkownika													
	drzwi dymoszczelne													
	drzwi stalowe do kotłowni													
	drzwi p.poż o odporności EI 15 , EI 30 , z samozamykaczami													

UWAGA :

1. W drzwiach do pomieszczeń WC i WC niepełnosprawnych , sanitariatach i łazienkach przed zabudową sanitarną łazienek .

2. Przed montażem okien i drzwi wymiary otworów sprawdzić w naturze i dostosować je do wymagań producenta oraz do planowanych łazien p - drzwi prane , i - drzwi łowe .

3. Drzwi do pomieszczeń bez okien (WC , pom. techn.) z otworami nawiewnymi o powierzchni min. 0,025 m² z natężeniem powietrza zgodnie z normą , współczynnik infiltracji wlotów zawarte się w przedziale 1 - 2 - 0,5 m³/m²/h .

4. W oknach doposaża się nawiew powietrza zewnętrzznego np. za pomocą nawiewników Aerco Typ EHA 20-50 montowanych w górnych profilach zewnętrzny okien .

Zakład Techniczny "Hartmore" Sp. z o.o. ul. Tomińska 12A tel./fax: 048 - 331 - 47 - 37, kom. 0 606 520 060		Data: 11.2008	
Okieł	Budynnek Urzędu Gminy	Skala: 1 : 100	
Adres	Bełsk Duży ul. Kozłututkiego 4a dz. nr 135		
Temat	Stolarka okienna i drzwiowa		
Projektował	Sprawił		
mgr inż. arch. Tatiana Bujanova		mgr inż. arch. Anna Kondel	
nr upr. Bud/00083 MOA - 0117		nr upr. GP - III - 7342/07/93 MOA 0360	
		Nrys: PW	
		12A	