

Belsk Duży 02 03 2012r.

ARCHISPRORT Sp. Z o.o.
Wrocław

Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym podaje warunki techniczne przełożenia gminnej sieci kanalizacyjnej w związku z pracami projektowymi pt: „Projekt boiska wielofunkcyjnego z bieżnią okólną przy SP im Jana Pawła II w Belsku Dużym”, działka nr 201:

1. Przebudowy kanalizacji sanitarnej śr. 160 mm należy zaprojektować zgodnie z przepisami prawa budowlanego wg propozycji na załączonym planie, ze studzienkami N2, N3, N4, jednocześnie demontując studzienki kanalizacyjne nr 2, 3, 4 i uzyskując stosowne pozwolenia. Rura kan. gr. 7 mm.

2. Uzgodnić projekty w ZGK w Belsku Dużym przed rozpoczęciem inwestycji.

3. Po wykonaniu przyłącza należy:

- doprowadzić do stanu pierwotnego teren, gdzie wykonane zostało przyłącze,
 - dokonać odbioru przez Zakład Gospodarki Komunalnej przed zasypaniem wykopu
- protokół należy dostarczyć do siedziby ZGK,
- wszystkie prace należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Gminy w Belsku Dużym Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków .

Termin ważności warunków 2 lata od daty wydania warunków.

W zał. mapa z propozycją
przełożenia sieci kan.


Kierownik Zakładu
mgr inż. Janusz Honory