



DVK50 L=4m

- Całość zgodna z częścią opisową.
- Uziom powierzchniowy, pełny otok Fe/Zn30x4 na głębokości 0,6m Rz<15 Ω
 - Zaciśk krzyżowy
 - Złącze kontrolne
- Zwody na kominach i przewody odprowadzające DFe/Zn φ8
- SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYŁĄCZENIE - TNC-S

	Nazwisko	Podpis	Data	rzut instalacji piorunochronnej budowa strażnicy OSP Rożce	
Projektował	mjr inż. Marian Antoszewski		18.03.2013		
Uprawnienia	NB-8386/128/78	Skala	1 : 100		
Obsł. Techn. Instalacji Elektroenergetycznych				Adres: Urząd Gminy Belsk Duży OSP Rożce dz.nr. 192/1	Rys.3E
Głójec tel/fax. 48-664-35-45 Email: porajx@wp.pl					