



Całość zgodna z częścią opisową. Instalacja p/t: YDYp2/3/4/5x1,5 - oświetlenie, YDYp3x2,5 - gniazda [1]...[11] Numery obwodów zgodne z schematem rozdziału energii RG (rys.nr.1)

A - OPTIMA 204E B - PORTO-11W C - OPK-2x58W D - OPK-2x36W E - PLUTON 10S

Aw - oprawa zaopatrzona w inwenter 2h Ew - oprawa ewakuacyjna; AWA-SJ- 11W

SYSTEM OCHRONY SZYBKIE WYŁĄCZENIE - TNC-S

	Nazwisko	Podpis	Data	rzut instalacji elektrycznej budowa strażnicy OSP Różce
Projektował	mgr inż. Marian Antoszewski		18.03.2013	
Uprawnienia	NB-8386/128/78	Skala	1 : 100	
Obsł. Techn. Instalacji Elektroenergetycznych				Adres: Urząd Gminy Belsk Duży
Głójec tel/fax. 48-664-35-45 Email: porajx@wp.pl				OSP Różce dz.nr. 192/1
				Rys.2E