



NR. NR.	04	05	06	07	09	010	011	012	013	014	015	016	017	018	019	020	02	1
RZĘDNA TERENU /mmpm/	166,29	166,34	166,20	166,34	165,76	165,82	165,63	165,82	165,63	165,82	166,30	166,27	165,86	165,82	165,76	165,88	166,02	167,46
RZĘDNA DNA RURY /mmpm/	164,57	164,74	164,54	164,74	164,22	164,22	164,05	164,22	164,04	164,43	164,31	164,20	164,81	164,02	163,94	164,28	166,33	166,20
GLĘBOKOŚĆ /m/	1,74	1,60	1,69	1,60	1,61	1,60	1,58	1,60	1,59	1,96	1,90	2,04	1,90	1,84	1,90	1,82	1,69	1,67
SPADEK %/ DŁUGOŚĆ /m/	1,4, 5%	1,3, 8m	1,5, 1%	1,3, 8m	1,3, 8m	1,3, 7m	1,4, 7%	1,3, 8m	1,3, 7m	1,3, 8m	1,3, 7m	1,3, 8m	1,3, 8m	1,3, 8m	1,3, 8m	1,3, 8m	1,3, 8m	1,3, 8m
ŚREDNICA/mm/DŁUGOŚĆ/m/MATER.	Ø32 PEHD 1,3, 8m	Ø32 PEHD 1,3, 8m	Ø32 PEHD 1,3, 8m	Ø32 PEHD 1,3, 8m	Ø32 PEHD 1,3, 8m	Ø32 PEHD 1,3, 7m	Ø32 PEHD 1,3, 8m	Ø32 PEHD 1,3, 8m	Ø32 PEHD 1,3, 7m	Ø32 PEHD 1,3, 8m	Ø32 PEHD 1,3, 7m	Ø32 PEHD 1,3, 8m	Ø32 PEHD 1,3, 8m	Ø32 PEHD 1,3, 8m	Ø32 PEHD 1,3, 8m	Ø32 PEHD 1,3, 8m	Ø32 PEHD 1,3, 8m	Ø32 PEHD 1,3, 8m
ODLEGŁOŚCI /m/	0,0	3,8	0,0	3,9	0,0	3,6	0,0	3,7	0,0	3,6	0,0	3,7	0,0	2,6	0,0	2,6	0,0	2,6

PRO-SAN	Projektowanie Obiektów Budowlanych
26 600 RADOM	ul. Seibma 11 tel. 4636697/300
Projekt budowlany obiektu wodociągowej na dz. nr 7/39, 16/32, 18/83 wraz z przyłączeniem dla potrzeb czterech budynków przy ul. Seibma 11 (18/83) i budynku Domu Włoskiego w miejscowości Strona Włoska gm. Bielak Dół	
Tytuł: Profil przyłączy wody	
(do budynków ociekających do bud. Domu Włoskiego)	
Inwestor: Gmina Bielak Dół ul. Seibma 11 26-600 Radom	
Projektant: mgr inż. Jan Borkowski ul. Seibma 11 26-600 Radom	
Aprobata: mgr inż. Karol Borkowski ul. Seibma 11 26-600 Radom	
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Maj ul. Seibma 11 26-600 Radom	
upr. nr: GP-III-7342/115982	
XII 2014	
SKALA: 1:100/250	
RYS. NR. 5	