

Zapytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 23.03.2016r.

Dotyczy przetargu na zadanie: „ Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym w Belsku Dużym – numer sprawy : ZP-271/1/16

Zgodnie z rozdziałem VIII SIWZ do powyższego zadania,.....prosi o udzielenie następujących wyjaśnień:

1. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych, celem prawidłowej wyceny.
2. Prosimy o udostępnienie kart katalogowych lub precyzyjnego opisu opraw oświetleniowych z podaniem charakterystyk i wymiarów opraw, celem prawidłowej wyceny.
3. Prosimy o udostępnienie obliczeń doboru opraw oświetleniowych, celem prawidłowej wyceny.

ODPOWIEDZI :

AD.1.

Projekt budowlany posiada cechy projektu wykonawczego.

AD. 2.

Typy oprawy oświetleniowych jak i źródeł światła wykonawca musi przyjąć indywidualnie.

Winny spełniać podane w projekcie parametry oraz posiadać certyfikat CE :

- Sala gier

oprawy typu naświetlacz z diodami świecącymi typ LED o parametrach:

Strumień - Fmin= 20 000 lm,

Współczynnik - RA (CRI) > 70

Zainstalowane oprawy winny zapewniać minimalne natężenie $E_{sr} > 300\text{lx}$

**- Pozostałe pomieszczenia - oprawy kloszowe z diodami świecącymi typ LED
o parametrach:**

Strumień - $F_{min} = 7\,500\text{ lm}$,

Współczynnik - RA (CRI) > 80

Zainstalowane oprawy winny zapewniać minimalne natężenie $E_{sr} > 300\text{lx}$

Szatnie, sanitariaty i wejścia: plafoniere z diodami świecącymi typ LED 10W

AD.3.

Obliczenia oświetlenia wykonawca winien wykonać samodzielnie dla opraw i źródeł światła jakie zamierza zastosować.