

ZP-271/1/2016

Zapytania do SIWZ z dnia 25.02.2016r.

1. Ze względu na fakt, iż podłogi sportowe montowane w halach sportowych powinny być wykonane zgodnie z obowiązującą w tym zakresie normą PN EN 14904:2006 – prosimy o potwierdzenie, że wykonawca winien przedłożyć deklarację właściwości użytkowych potwierdzających zgodność zamontowanej w hali podłogi sportowej, dotyczącą całego systemu podłogi sportowej, z wyżej przywołaną normą.
2. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego podłogi równoważnej do projektowanej. Proszę wskazać taką podłogę, która parametrami będzie równoważna do projektowanej. W dokumentacji projektowej uwzględniono podłogę tylko jednego producenta.

3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie certyfikowanej, systemowej podłogi ARIM SPORT z nawierzchnią PVC grubość 6,5 mm zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009 , jako równoważnej do projektowanej.

ODPOWIEDZI :

AD.1.

Zamawiający wymaga aby nawierzchnia sportowa została wykonana zgodnie z obowiązującą normą PN EN 14904:2006 – we wszystkich 13-stu kryteriach tej normy oraz zgodnie z parametrami określonymi w projekcie technicznym tj: grubość wykładziny min. 7 mm, w tym grubość warstwy użytkowej min. 2 mm.

AD.2.

Zamawiający informuje, że uwzględniona podłoga w dokumentacji projektowej ma charakter przykładowy. Zamawiający wymaga aby podłoga została wykonana zgodnie z parametrami określonymi w projekcie technicznym tj: grubość wykładziny min. 7 mm, w tym grubość warstwy użytkowej min. 2 mm.

AD.3.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zastosowanie podłogi o niższych parametrach niż te które są wskazane w dokumentacji projektowej tj. grubość wykładziny min. 7 mm, w tym grubość warstwy użytkowej min. 2 mm.