



UWAGA :
Podane średnice wody dotyczą średnic wewnętrznych,
wyjątek z wężem połączeniowym 30m węglowy.

UWAGA :
Wszystkie węzły w połączeniach nieogrzewanych prowadzić w izolacji termicznej "clima-flex" 40mm, w ogrzewanych 20mm.

OZNACZENIA :
woda zimna
woda ciepła
kondensat
kondensat sanitarny

Inwestor:	Gmina Białka Duży, ul. Kosciuszki 4	Skala:	1:100
Projektant:	PROJEKT BUDOWLANY	Data oprac.	10.07.15 r.
Opis:	Szkolna hala sportowa z zapleczem przy Gimnazjum Pułkownym Białka Duży, ul. Szkolna 3, cz. nr ewid. 201	Projektant:	mgr inż. Grzegorz Sadał
Opis:	Instalacja wod-kan - rzut parteru	Opis:	mgr inż. Krzysztof Sadał
Opis:	Instalacja wod-kan - rzut parteru	Opis:	mgr inż. Krzysztof Sadał
Opis:	Instalacja wod-kan - rzut parteru	Opis:	mgr inż. Krzysztof Sadał

2