



Projektowana Tablica Główna TG
typu WXL 6 x 24 (1145 x 670)

Złącze ZKP
według projektu przyłącza

Przyłącze
według odrębnego opracowania



Pi = 80,0 kW k = 0,5
Po = 40,0 kW Io = 58,0 A

Układ sieciowy TN-S

TEMAT	Sala sportowa z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym		
ADRES	Belsk Duży ul.Szkolna 3 (dz. nr 201)		
TREŚĆ	Schemat głównej tablicy elektrycznej TG	Data: 11.15'	
PROJEKT.	mgr inż. Franciszek Sadal	Nr. UAN-III-K-3386/RA/67/85 Nr. GP-III-3386/67/85 w specyfikacji Instalacyjno-tytułowej	Skala:
SRAWDZ.	mgr inż. Ryszard Klimkiewicz	Nr. BUA-III-2036/14289 w specyfikacji Instalacyjno-tytułowej	Nr rys. 2