WYJŚCIE EWAKUACYJNE

Centrala wentylacyjna
VS-15-R-PH-T
P= 20,0 kW

PODCIĄG

Nawietrz. Ø 315x6

SALA SPORTOWA
BOISKO 40 X 20 m

bezpieczeństwa

bezpieczeństwa

Bezpieczeństwa

YDY 5 x 4
Centrala wentylacyjna
na dachu

YDY 3 x 1,5 - Wentylator W2

YDY 3 x 1,5 - Wentylator W3

YDY 3 x 1,5
Wentylator W4

YDY 3 x 1,5
Wentylator W5

YDY 5 x 1,5
Wentylator W1

Tablica kotłowni TK
NXL 3 x 24

WEJŚCIE GŁÓWNE

Tablica Główna TG
typu WXL 6 x 24

wlot na dach
0,6x0,3 m

Przycisk
Wyłącznika P/Poż

obudowa z szybą
na wys. 1,6m

PODCIĄG

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
DYDAKTYCZNY GIMNAZJUM

KORYTARZ

KLATKA SCHODOWA

SALA LEKCYJNA

KOTŁOWNIA

YKY 5 x 70 - wlz
do złącza ZKP

WYKAZ POMIESZCZEŃ PROJEKTOWANYCH			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. / m2 /
1	sala sportowa	sportowa	1 172,00
2	korytarz	gres	66,80
3	wiatrołap	gres	7,50
4	korytarz	gres	53,20
5	sala gimnastyki korekcyjnej 1	pcv	60,80
6	pomieszczenie instruktorów	pcv	33,70
7	umywalnia, natryski	gres	12,60
8	przedsionek izolacyjny	gres	6,40
9	wc dziewcząt	gres	2,40
10	przebieralnia	pcv	15,00
11	wc, umywalka, natrysk niepełnosprawnego	gres	5,00
12	przebieralnia	pcv	15,00
13	przedsionek izolacyjny	gres	6,40
14	umywalnia, natryski	gres	12,60
15	wc dziewcząt	gres	2,40
16	wc chłopców	gres	2,60
17	przedsionek izolacyjny	gres	6,70
18	umywalnia, natryski	gres	11,90
19	przebieralnia	pcv	15,00
20	pomieszczenie porządkowe	gres	5,00
21	przebieralnia	pcv	15,00
22	przedsionek izolacyjny	gres	6,70
23	umywalnia, natryski	gres	11,90
24	wc chłopców	gres	2,60
25	pomieszczenie techniczne	gres	18,90
26	siłownia	pcv	56,40
27	sala gimnastyki korekcyjnej 2	pcv	39,90
28	magazyn sprzętu sportowego	pcv	33,20
29	magazyn sprzętu gimnastycznego	pcv	46,40
30	sanitariat instruktorów	gres	5,30
31	pomieszczenie techniczne	gres	25,10
	POWIERZCHNIA RAZEM		1 774,40

Układ sieciowy TN-S

TEMAT	Sala sportowa z zapleczem przy Gimnazjum Publicznym		
ADRES	Bełsk Duży ul.Szkolna 3 (dz. nr 201)		
TREŚĆ	Plan instalacji wentylacji mechanicznej i nagrzewnic sali		Data: 11.
PROJEKT.	mgr inż. Franciszek Sadal	tel. 604 434 240 NIA 6170 w. gm.pl.pl. mailto:pmu@ukr.pl	Skala: 1:1
SRAWDZ.	mgr inż. Ryszard Klimkiewicz	tel. 604 434 240 NIA 6170 w. gm.pl.pl. mailto:pmu@ukr.pl	Nr rys 6