





Szkolna sala sportowa - ogrzew.zaplecza	
Gmina Belsk Duży	
Belsk Duży	
Projektował: mgr inż. G.Sadal	Rys. ???
Kreślił: PURMO C.O.	
Weryfikował: mgr inż. K.Fejfer	

UWAGA:

1- zawór powrotny typu HERZ z regulacją wstępną na 10%.

Zawór AS-6823 z siłownikiem dwupółosiowym.

Zawory RL5 z końcówkami spustowymi.