



260000032439



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Rejon Dystrybucji Gazu w Mogielnicy
ul. Stegny, 05-640 Mogielnica
tel. 48 663 51 42, faks 48 663 53 60
maria.jakubowska@warszawa.psgaz.pl

„IN-MEL-KO”
SŁAWOMIR KIZIEWICZ
Ul. Wyścigowa 22/34
26-611 Radom

Wasz znak:

Mogielnica, 02.01.2014

Nasz znak: RRM/R120/W 1 /2014

Dot.: uzgodnienia skrzyżowań rowów przydrożnych z istniejącą siecią gżową w miejscowości Mała Wieś gmina Belsk Duży.

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.12.2013, po zapoznaniu się z dostarczonymi załącznikami informujemy, że: odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 0,5m do rzędnej dna rowu przydrożnego (Dz. U. z 2013r., poz. 640 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie).

W związku z powyższym należy zaprojektować rowy przydrożne po obydwu stronach drogi gminnej dz. nr ew. 141 i 153 z zachowaniem w/w przepisów.

Maria Jakubowska

Z poważaniem

KIEROWNIK
Rejon Dystrybucji Gazu w Mogielnicy

Bartosz Szymański