


Przekroczenie PKP



POZIOM PORÓWNAWCZY 160.00 m n.p.m.

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | 181.64 | 181.60 | 181.40 | 181.40 |
| RZĘDNA OSI KANAŁU | 179.86 | 179.85 | 179.77 | 179.74 |
| ZAGŁĘBIENIE OSI KANAŁU | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.75 |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | 27.0m 0.74% | | | |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | długość całkowita Ø125 L=2166.0m | | | |
| ODLEGŁOŚCI | 2440.0 | 2441.5 | 2452.5 | 2456.5 |
| HEKTOMETRY | a68 | a69 | a70 | a71 |

Generator rysunkowy 7.33b (www.epi-graf.com.pl)

- Podczas realizacji prac metodą wykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prace należy wykonywać ręcznie. W celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury podziemnej należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń i uwag zawartych w protokole ZUDP.
- Podczas realizacji robót metodą bezwykopową, w miejscach skrzyżowań projektowanej sieci z infrastrukturą podziemną należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia faktycznych rzędnych występowania uzbrojenia podziemnego.

| | | | |
|--|---|--|------------------------------|
| | Biuro Projektowe: Pro-Plan Inżynieria ul. Braci Gierymskich 156, 51-640 Wrocław | | faza: PB |
| | Zlecentodawca: Gmina Belsk Duży ul. Kozietulskiego 4A, 05-622 Belsk Duży | | branża: sanitarna |
| projektował: mgr inż. Mariusz Kowalski uprawnienia sanitarne nr POM/0242/POOS/09 | podpisy: | nazwa inwestycji: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywołek” | data: 02.2014 |
| sprawił: mgr inż. Ryszard Musiał uprawnienia sanitarne nr 256/Gd/72 | | | skala: 200 1:1000 |
| opracował: mgr inż. Krzysztof Dziakoński | | | nr rysunku: 3 |