

### Szczegółowe zestawienie pompowni przydomowych

| Lp    | Główny rurociąg tłoczny/ graw. | Numer pompowni przydomowej | Głębokość zbiornika z PE [m] |      | Głębokość dołotu przykanalika (licząc od powierzchni terenu) |      | Średnica zbiornika | Klasa wjazdu: A15 | Zasilanie 3f | Długość kabla energ. | Montaż skrzynki | Układ jednopompowy |
|-------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|------|--|------|--------------------|-------------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------------|
|       |                                |                            | 2,50                         | 2,80 |  |      | PEØ800mm           |                   |              |                      | Na budynku      |                    |
|       |                                |                            | [szt.]                       |      | [m]  |      | [szt.]             | [szt.]            | [szt.]       | [m]                  | [szt.]          | [szt.]             |
| 1     | P3                             | Pd1                        | 1                            | -    | 2,04   | -    | 1                  | 1                 | 1            | 8,0                  | 1               | 1                  |
| 2     |                                | Pd2                        | 1                            | -    | 2,05   | -    | 1                  | 1                 | 1            | 11,0                 | 1               | 1                  |
| 3     |                                | Pd3                        | 1                            | -    | 2,01   | -    | 1                  | 1                 | 1            | 13,0                 | 1               | 1                  |
| 4     | P4                             | Pd4                        | -                            | 1    | 2,22   | 2,18 | 1                  | 1                 | 1            | 13,0                 | 1               | 1                  |
| 5     |                                | Pd5                        | 1                            | -    | 2,02   | -    | 1                  | 1                 | 1            | 26,0                 | 1               | 1                  |
| 6     |                                | Pd6                        | 1                            | -    | 2,06   | -    | 1                  | 1                 | 1            | 9,0                  | 1               | 1                  |
| 7     |                                | Pd7                        | 1                            | -    | 1,98   | -    | 1                  | 1                 | 1            | 12,0                 | 1               | 1                  |
| 8     |                                | Pd8                        | 1                            | -    | -  | -    | 1                  | 1                 | 1            | 10,0                 | 1               | 1                  |
| 9     | BB                             | Pd9                        | istniejący                   |      | -  | -    | -                  | -                 | 1            | 12,5                 | 1               | 1                  |
| Razem |                                |                            | 7                            | 1    |  |      | 8                  | 8                 | 9            | 114,5                | 9               | 9                  |